



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Дальневосточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

ПРЕДПИСАНИЕ № 10

**Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль
(надзор)**

от «20» июня 2016г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», филиал Байкало-
Амурский институт железнодорожного транспорта в г. Тынде; акт проверки № 15 от 20
июня 2016 года.

Заместителем начальника Дальневосточного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Климовой Еленой Геннадьевной

Выявлены нарушения законодательства; условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей; нарушения обязательных требований, качества и
безопасности товаров, работ, услуг:

При проведении плановой выездной проверки 24 мая 2016г. с 10 час. 00 мин. до 16
час.00 мин., 31 мая 2016г. с 09 час. 00 мин до 14 час. 00 мин Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения», филиал Байкало-Амурский институт
железнодорожного транспорта в г. Тынде; Амурская обл., г. Тында, ул. Кирова, 8; ул.
Мохортова, 2, корп. 1; ул. Кирова, 5. __

было установлено:

1. Общежитие. В душевых и туалетах комнат № 31, 37, 41, 46, 57, 56, 55, туалетах комнат 32,
36, 37, 43, 44, 45, 47 краска на стенах и потолке в трещинах, отслаивается, пузырится. В
коридоре первого этажа линолеум не имеет целостного гигиенического покрытия, местами
повреждён, отходит от плинтуса; на стенах отслаивается краска. В комнатах для сушки
белья, комнате хранения уборочного инвентаря краска на стенах отслаивается. Указанные
факты не позволяют качественно проводить ежедневные и генеральные уборки помещений
с применением моющих и дезинфицирующих средств из-за отсутствия целостности
гигиенического покрытия поверхностей, что **является нарушением** п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
(далее по тексту СП 2.1.2.2844-11).
2. Прачечная. Нет гардеробной для персонала, личные вещи хранятся в комнате для сушки
белья, что **является нарушением** п. 2.5, п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию требований к
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (далее по тексту
СанПиН 2.1.2.2646-10). В туалете нарушена целостность покрытия стен, краска
отслаивается, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств и **является нарушением** п. 4.1, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.2646-10.

3. Параметры искусственной освещенности **не соответствуют** нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» на рабочих местах:

1. Кабинет № 215 – лаборатория приборов и устройств автоматики (факт – 240 лк, при норме – 400лк);
2. Кабинет № 214 – ПЭВМ студенческий (факт – 160 лк, при норме – 400лк);
3. Кабинет № 203 – преподаватель информатики и информационных систем (факт – 320 лк, при норме – 400лк);
4. Кабинет № 307 – отделение автоматики, телемеханики, электроснабжения (факт – 250 лк, при норме – 400лк);
5. Кабинет № 303 – организация перевозочного процесса и технических средств на ж.д. транспорте на рабочем месте преподавателя (факт – 280 лк, при норме – 400лк)
6. Кабинет № 108а – лаборатория технического обслуживания и ремонта вагонов на рабочем месте преподавателя специальной дисциплины (факт – 170 лк, при норме – 400лк)
7. Кабинет № 114 – лаборатория машин, механизмов, машиностроительных работ на рабочем месте преподавателя специальной дисциплины (факт – 350 лк, при норме – 400лк)
8. Кабинет № 102 – лаборатория электротехники, электротехнических измерений на рабочем месте преподавателя специальной дисциплины (факт – 360 лк, при норме – 400лк)
9. Кабинет № 2212 – учебная аудитория «информационные технологии» на рабочем месте лаборанта (факт – 300 лк, при норме – 400лк)
10. Кабинет № 2217 – лекционная аудитория (факт – 280 лк, при норме – 400лк)
11. В прачечной - постирочная (факт – 120 лк, при норме – 200лк)
12. В прачечной – сушильная комната (факт – 80 лк, при норме – 200лк)
13. На третьем этаже - бельевая (факт – 60 лк, при норме – 200лк)
14. Комната № 31 (факт – 125 лк, при норме – 150лк)
15. Комната № 37 (факт – 90 лк, при норме – 150лк)
16. Изолятор (факт – 115 лк, при норме – 200лк)
17. Жилая комната (факт – 120 лк, при норме – 150лк)
18. Комната № 41 (факт – 115 лк, при норме – 150лк)
19. Комната № 46 (факт – 110 лк, при норме – 150лк)

Указанный факт подтверждается протоколом измерения освещённости № 11 от 30.05.2016 и является нарушением п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11; п. 2, п. 34, п. 93 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2646-10.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 1 ст. 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

Предписываю:

1. Запланировать и провести текущий ремонт мест общего пользования в общежитии (душевых, туалетах, коридоре первого этажа, в комнатах для сушки белья, комнате хранения уборочного инвентаря) и прачечной (туалет).

Срок – 01.07.2017

2. Оборудовать гардеробную для персонала прачечной.

Срок – 01.09.2016

3. Уровень искусственной освещённости привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в учебных помещениях, общежитии, прачечной.

Срок – 01.09.2016

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 – 25.5 КоАП РФ соответственно:

- гражданами – вышестоящему должностному лицу либо в суд общей юрисдикции;
- юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд.

Жалоба на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде - Деменеву Елену Анатольевну

Невыполнение в установленный срок законного предписания влечёт за собой наложение административного штрафа в соответствии со ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

Заместитель начальника
Дальневосточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту

Е.Г. Климова

Предписание получил «20» 06 2016 г.

Директор БАИХТ- филиала ВГУПС в г. Тынде

Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем)

подпись

Е.А. Деменев
фамилия, имя, отчество

Копия предписания направлена законному представителю: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» по адресу 680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47